



Bericht für den Gast



Außenansicht

Lokschuppen

Anschrift

Rathausstraße 24
83022 Rosenheim

Kontaktdaten

Tel.: 08031 / 3659032
E-Mail: lokschuppen@vkr-rosenheim.de
Web: www.lokschuppen.de



Prüfergebnis

Das **Ausstellungszentrum Lokschuppen** wurde am 27.06.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **August 2016 bis Juli 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang Lokschuppen	✓	✓	-	-	Türschwelle 3 cm
Kasse	✓	-	✓	-	Tresen nicht abgesenkt, keine Alternative im Sitzen
Ausstellungsraum	✓	✓	-	-	Treppenplattformlift mit Plattformgröße 100 cm x 100 cm
WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u.a. Türbreite 83 cm, Bewegungsflächen am WC 81 cm x 60 cm und 82 cm x 60 cm, Waschbecken eingeschränkt unterfahrbar
Pavillon 1	✓	-	✓	-	Außenweg von der Oberfläche teilweise schwer begeh- und befahrbar
Pavillon 2	✓	-	-	-	Außenweg von der Oberfläche teilweise schwer begeh- und befahrbar, Türschwelle 14 cm
Shop	✓	-	✓	-	Kassentresen nicht abgesenkt
Café LOK	✓	-	✓	-	Keine unterfahrbaren Tische

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung (350 cm x 500 m).
- Die Einrichtung ist über eine Türschwelle von 3 cm zugänglich.
- Die Kassentresen sind 97 cm bis 131 cm hoch. Es ist keine gleichwertige Alternative im Sitzen vorhanden.
- Der Ausstellungsbereich erstreckt sich über zwei Etagen und ist stufenlos über einen Treppenplattformlift (Plattformgröße 100 cm x 100 cm) zugänglich.
- Die Exponate und die dazugehörigen Informationen sind überwiegend im Sitzen einsehbar.
- Am Eingang ist ein Drehkreuz vorhanden, daneben ein Durchgang für Rollstuhlfahrer.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit (Ausnahme: WC-Tür 83 cm).
- Im Café LOK sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden. Der Außenbereich ist ebenerdig zugänglich.
- Im Außenbereich befinden sich Pavillon 1 und 2, die als Seminarräume genutzt werden. Pavillon 1 ist stufenlos zugänglich, Pavillon 2 über eine Schwelle von 14 cm.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Sitzhocker



WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links 81 cm x 60 cm, rechts 82 cm x 60 cm.
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es gibt einen Wickeltisch.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist eine mobile induktive Höranlage vorhanden.
- In der Ausstellung werden Informationen zu den Exponaten schriftlich und akustisch vermittelt.
- Im Café LOK gibt es Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.
- Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen. Eine elektroakustische Beschallung ist nicht vorhanden.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.



- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Im Eingangsbereich ist ein Drehkreuz vorhanden. Alternativ gibt es daneben einen "normalen" Durchgang zur Ausstellung.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Außen sind keine Gehwegbegrenzungen vorhanden.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt und durch einen taktilen Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Tür zur Ausstellung ist eine Glastür ohne Sicherheitsmarkierungen und öffnet automatisch.
- In der Ausstellung kontrastieren die Exponate nicht visuell mit der Umgebung, Informationen werden schriftlich und akustisch vermittelt. Es gibt einen Audio Guide.
- Die Treppe zwischen den beiden Ausstellungsebenen verfügt über visuell kontrastreiche Stufenmarkierungen. Handläufe sind beidseitig vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Kasse ist vom Eingang aus direkt sichtbar.
- In der Ausstellung werden Informationen schriftlich und akustisch vermittelt. Es gibt einen Audio Guide.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache oder bildhafter Darstellung.